

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP
PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE ED INSTALLAZIONI DI**

**ISOLE INFORMATICHE,
COMPRENSIVE DI RAFFREDDAMENTO,
GRUPPO DI CONTINUITÀ E RELATIVO ADEGUAMENTO DEI
QUADRI ELETTRICI
CPV 30230000-0**

**NELL’AMBITO DEL PROGETTO “APPARATI E STRUMENTAZIONE PER GESTIONE
EMERGENZA COVID”**

IMPORTO COMPLESSIVO €570.000,00 IVA esclusa

**GARA ASP CONSIP N. 3627891
CIG: 99216840A7
CUP: B89J21028300001
CUI: F80054330586202300640**

CHIARIMENTI

Domanda:

Buongiorno, relativamente alle sedi di Roma (Sede Centrale -P.le A. Moro e Area Territoriale-Montelibretti) sono stati fornite le piante dei locali (rispettivamente All. 1 e 2) con evidenza delle dimensioni dei locali stessi. Per la sede di Milano (All. 3) è genericamente indicata un’area (depositi e magazzini) ma non esiste una evidenza delle caratteristiche (pianta) del/dei locale destinato ad accogliere le apparecchiature. Si chiede se possibile avere un maggior dettaglio sulle misure /dimensioni per meglio predisporre il progetto della sede tenendo conto della esigenza di un locale chiuso di almeno 25-30 mq.

Risposta:

Si allega (Allegato 1) la planimetria quotata con evidenziata la zona di interesse ed un dettaglio del locale con riportata l’attuale isola informatica e il passaggio per l’accesso alle unità esterne.

Domanda:

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere se è ammesso il ricorso al subappalto e, nel caso lo fosse, se vi sono limiti percentuali.



Risposta:

come da Disciplinare di gara, il subappalto è concesso nei termini seguenti.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In aggiunta, si chiede di attenersi alle disposizioni del subappalto rinvenibili nell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Domanda:

Si richiede conferma che il requisito di capacità tecnica e professionale art 6.2 lettera a), faccia riferimento alla categoria merceologica 30230000-0 Apparecchiature informatiche, e non sia limitato soltanto ai beni descritti nella tabella 1 dell'art. 3 "OGGETTO DELL'APPALTO"

Risposta:

Si conferma che il requisito della capacità tecnica e professionale potrà essere dimostrato sulla categoria merceologica "Apparecchiature informatiche"

Domanda:

- Si chiede conferma che presso la sede "Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede Centrale, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma. Sala Ex Centrale telefonica" ciascuna isola informatica dovrà avere un UPS dedicato

Risposta:

Sì, ciascuna isola informatica dovrà avere un UPS dedicato

Domanda:

Si chiede conferma che presso la sede "Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede Centrale, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma. Sala Ex Centrale telefonica" le isole informatiche saranno installate nella stessa sala.

Risposta:

Si conferma che le due isole andranno nella stessa sala

Domanda:

Si chiede planimetrie dei locali più dettagliate e con evidenza delle zone destinate sia ad UPS, sia ad isole informatiche

Risposta:

Si allega (Allegato 2) una planimetria più dettagliata con evidenziata la zona destinata alle isole informatiche ed a UPS.

Domanda:

Si chiede unificare dei Q.E. esistenti da modificare



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Risposta:

In realtà non c'è un quadro elettrico da modificare. La modifica al quadro elettrico generale verrà effettuata dalla Stazione Appaltante. Nei locali dove dovranno essere installate le isole arriverà un cavo ed il lavoro del fornitore partirà da lì con l'installazione del quadro che alimenta le isole (incluso nella fornitura).

Domanda:

vista la complessità della gara e stante la necessità di ricevere risposta ai chiarimenti inviati quest'oggi, con la presente siamo a richiedere una proroga di una decina di giorni della data fissata per la scadenza dell'appalto.

Risposta:

Attesa l'urgenza determinata dal rispetto del cronoprogramma di progetto e le attività strettamente connesse e dipendenti dall'installazione della fornitura in questione, non è possibile per la Stazione Appaltante concedere proroga sulla data fissata per la presentazione delle offerte.

Domanda:


si richiede file dgue editabile, quello inserito nella documentazione di gara non riusciamo ad utilizzarlo.

Risposta:


A questo link, <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>, si può compilare in modalità nativa digitale il DGUE

Il RUP
Dott. Davide Di Maria

Allegato 1



Allegato 2



Area oggetto dell'intervento

150
250

170
200

170
200

140
210

140
160

170
200

S6

S7

S8