

ALLEGATO 2

TABELLA CONDIZIONATORI DA MONTARE IN LOCALI DESTINATI A UFFICI

NUM.	EDIFICIO	UFFICIO	TIPO DI LAVORAZIONE	POTENZA DA INSTALLARE (BTU)	USO CABLAGGIO GIÀ ESISTENTE PREVIO LAVAGGIO (SI/NO)	NOTE
1	NEMI	EDIFICIO DI NEMI	NUOVA INSTALLAZIONE	18K		SEDE DI NEMI
2	A	BROGLIA/DIEZ	SOSTITUZIONE	12K DUAL	SI	
3		CAMASSA/COPPOLA	NUOVA INSTALLAZIONE	12K DUAL	SI IN PARTE	RIMOZIONE DI UNITA ESTERNA IN QUOTA CON TRABATTELLO 6 M - COMPUTARE 12 ML DI LINEA GAS E ELETTRICA
5	B	PREMICI	SOSTITUZIONE	12K	SI	
6		BIBLIOTECA	SOSTITUZIONE	12K	SI	
7		FILIPPINI/ROCCHI/BOVE	SOSTITUZIONE	9K TRIAL	SI	UNITA ESTERNA SU LASTRICO SOLARE ACCESSIBILE DAL PIANO
8		FIUMI	SOSTITUZIONE	12K	SI	COMPUTARE 6 ML DI CONDUTTURE COMPLETE
9	G	CONTROL ROOM	SOSTITUZIONE	12K	SI	UNITÀ ESTERNA IN QUOTA, PREVEDERE TRABATTELLO MIN 6 M
10		PRINCIPE/ORRICO	SOSTITUZIONE	12K	SI	
11		COSTANZO	SOSTITUZIONE	12K	SI	