



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA

Ufficio Servizi Generali

**OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, NON ARMATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI DI VIGILANZA ID SIGEF 2535.  
CIG 9659737B23**

## **Quesito n. 8**

Spett.Le Ente, si richiede di integrare le informazioni fornite al punto 7.1 del capitolato tecnico. In particolare, si richiedono le seguenti informazioni:

- I. Marca e modello degli apparati presenti, specificando per le telecamere se si tratta di modelli IP o analogici;
- II. Specificare se per telecamere dome, si intende telecamere dome o speed dome;
- III. Nella sede di Via Taurini 19, ci è stato riferito essere presenti solo 4 telecamere funzionanti, senza specificare se si tratti di telecamere fisse o dome, si chiede pertanto di chiarire questo punto.
- IV. Nella sede di via Ramarini, il capitolato riporta la presenza di coppie di Microonde, si chiede di specificarne il numero.
- V. Nella sede di via Ramarini, il capitolato riporta la presenza di telecamere, senza specificarne marca, modello e numero, si chiede pertanto di chiarire questo punto.

## **Risposta n.8**

- I. Le telecamere sono modelli analogici.
- II. Si tratta di telecamere Speed Dome.
- III. Via dei Taurini presenti 4 telecamere fisse
- IV. Per la sede di Via Ramarini ci sono 16 coppi marca Cias
- V. Per la sede di Via Ramarini ci sono in totale 38 telecamere tutte a colori e ad infrarosso. Il sistema delle telecamere è coordinato con l'allarme a microonde perimetrale, ossia se questi registra un movimento, il sistema delle telecamere si posiziona su quella più vicina (telecamere marca ISICORI la maggior parte e le restanti vecchie telecamere analogiche;

Al fine di verificare ulteriori specifiche degli impianti, la SA ha previsto il sopralluogo presso i propri siti oggetto della procedura. Gli OE possono verificare personalmente, con i propri tecnici e senza limiti di tempo le attrezzature presenti.

Il RUP