



[Inserire Protocollo](#)

[Inserire Data](#)

[fascicolo informatico](#)

S324007/MULTIGAE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.Lgs. 36/2023: Artt. 116, comma 5, e 38 dell'ALLEGATO II.14)

VISTA la documentazione relativa al contratto sotto richiamato

Estremi del contratto	
N. Protocollo	Data
Protocollo CNR NR 90413	15 marzo 2024
CIG	CUP
B0BA5E6F2F	B53C23002910005
Descrizione della fornitura (beni/servizi)	
manutenzione e installazione di contattore elettrico e pressostato per Chiller MTA mod. TAE EVO 015	
Tempo prescritto per l'esecuzione: giorni dal perfezionamento del contratto	
pronta	
Esecutore / Fornitore	
Microclima Di Farina Federico	
Estremi Documento di trasporto / Fattura accompagnatoria / Fattura	
Ft.3/24 del 15/05/2024	
Importo da pagare all'esecutore (al netto dell'IVA)	
€ 1.287	

SI CERTIFICA CHE

[X] l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali;

SI AUTORIZZA la LIQUIDAZIONE della fattura per un importo pari a €

1287 oltre l'IVA;

Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Anna Grazia Stefani

CNR - Istituto Nanoscienze

Modena: Via Campi 213A, I-41125 Modena, Italy, tel. (+39)0592055311, fax (+39)059374794

amministrazione.s3@nano.cnr.it - protocollo.nano@pec.cnr.it

Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586