



AVVISO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA COLONNA PER IMPIANTO DI DEMINERALIZZAZIONE DELL'ACQUA DI RETE CON RESINE A SCAMBIO IONICO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE COLONNA AMMALORATA.

PREMESSE E FINALITÀ

L'Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) del CNR intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all'individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del Codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura.

L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, la facoltà di sospenderlo, modificarlo o annullarlo e di non dar seguito al successivo affidamento, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per gli operatori economici per un periodo di massimo di 30/60 giorni naturali e consecutivi, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di preventivi volte all'affidamento della fornitura/del servizio di cui all'oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è una colonna per impianto di demineralizzazione dell'acqua di rete con resine a scambio ionico per la sostituzione dell'attuale colonna ammalorata.

Condizioni in cui dovrà operare tale componente:

- temperatura ambiente
- pressione di esercizio: 1,5 – 3 bar
- pressione durante la rigenerazione delle resine: 2,2 bar
- pressione di collaudo: 5 bar
- contenimento delle resine cationiche per il normale funzionamento dell'impianto
- agenti chimici a contatto: soluzione di acido cloridrico 32 % durante la rigenerazione

Sede Istituzionale	Via Lombardia 49, 20098 San Giuliano Milanese (MI) direttore@itc.cnr.it itc@pec.cnr.it	Tel. 02 9806417	Fax 02 98280088
Sede Secondaria di Bari	Via Paolo Lembo 38/B, 70124 Bari	Tel. 080 5481265	
Sede Secondaria di L'Aquila	Via G. Carducci 32, 67100 L'Aquila	Tel. 0862 316669	Fax 0862 318429
Sede Secondaria di Napoli	c/o Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, 80146 Napoli	Tel. 081 2530019 / 20	
Sede Secondaria di Padova	Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova	Tel. 049 8295618	Fax 049 8295728

La colonna risulta composta da:

- 1- Mantello (150 x 28 cm nel corpo centrale mentre la parte flangiata ha diametro 36 cm)



- 2- testata di fondo



3- filtro di contenimento resine

(il costo della spedizione (andata e ritorno) del filtro deve essere a carico dell'OE aggiudicatario e quindi compreso nel preventivo)



Dovranno essere realizzati il mantello (1) e la testata di fondo (2) mentre del filtro (3) andranno cambiate solo le guarnizioni in modo che non ci siano problemi di tenuta. Il mantello, diversamente dalle foto è possibile realizzarlo senza spie visive.

I componenti dovranno essere realizzati in materiale UNS S31803 (DUPLEX SAF 2205) e dovrà essere effettuato un collaudo con test idraulico.

LUOGO DI CONSEGNA

Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) del CNR - via Lombardia, 44 – 20098 San Giuliano Milanese (MI), a tal ragione si chiede di inserire nel preventivo l'eventuale costo di trasporto.

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo gli operatori economici in possesso dei:

- abilitazione MEPA;
- requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.lgs. 36/2023;
- requisiti d'idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- pregresse e documentate esperienze analoghe anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'appalto;
- [eventuale] requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale;

VALORE DELL’AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l’affidamento di cui all’oggetto un importo massimo pari ad € **7.400,00** oltre IVA.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo, corredato della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, entro e non oltre il giorno **04.11.2024** **entro le ore 12:00** a mezzo PEC all’indirizzo: **protocollo.itc@pec.cnr.it**.

L’oggetto della PEC dovrà riportare il titolo dell’avviso e la data e ora (se prevista) di scadenza.

Il preventivo e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l’operatore economico.

INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

L’individuazione dell’affidatario sarà operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all’affidamento, a seguito dell’esame dei preventivi e delle relazioni tecniche ricevuti entro la scadenza.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’operatore economico affidatario sarà tenuto, prima dell’invio della lettera ordine, a fornire la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva senza DGUE;
- Patto di integrità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010.

SUBAPPALTO

E’ consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento così come previsto dall’articolo 119 del D.Lgs.36/2023.

CHIARIMENTI

Per eventuali richieste relative alla fornitura e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l’operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante ing. Luca Schiavi all’indirizzo e-mail: luca.schiavi@itc.cnr.it – telefono: 02 9806308

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

IL DIRETTORE

Prof. arch. Massimo Clemente

Allegato:

- Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti OE per invio