



The diagram shows a rectangular fire alarm control panel. It features six circular indicators arranged in two rows of three. The top row of indicators has a grid pattern, representing a 32-tone bell. The bottom row of indicators has an 'X' pattern, representing luminous indicators. Below the indicators is a horizontal label strip with three rectangular buttons labeled 'ALLARME', 'CESSATO ALLARME', and 'EVACUAZIONE'. To the right of the panel, there are three blocks of text describing the components, with lines pointing to the corresponding parts of the panel: the top block points to the top row of indicators, the middle block points to the bottom row of indicators, and the bottom block points to the label strip.

3 SUONERIE A 32 TONI SELEZIONABILI  
IP65 TENSIONE 24Vdc  
TIPO WERMA MOD. 14015050  
O SIMILARE

3 GEMME LUMINOSE GIALLA/VERDE/ROSSA  
IP65 TENSIONE 24Vdc  
TIPO GEWISS MOD. GW2742...  
O SIMILARE

CONTENITORE A PARETE IP56  
IN PVC DIM. 380x300x120mm  
TIPO GEWISS MOD. GW44210  
O SIMILARE

DICITURE SERIGRAFATE



--	--

INGRESSO ALL'AREA DI RICERCA

IN FID. PRESS. DEL MUNICIPIO

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Progetto	F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA
----------	---

<p>Progettazione</p>  <p><b>STUDIO RAUCO</b> Architettura • Ingegneria</p> <p>Via Galvani, 60 00153 ROMA Tel/Fax: +39 6 57811667 e-mail: info@studiorauco.it</p>	<p>Affidatario del Servizio: Ing. Mauro Rauco</p> <p>Via Anicio Furti, 5 00178 Roma tel. 06/48066100-06/4806110 - 06/480615004 Comunicati: 06/4122048-06/25097024 Grafica: 06/48061345</p>	<p>Responsabile Ufficio Tecnico ARTOV</p>  <p>Gruppo di Progettazione:</p> <p>Arch. Marco Rauco Arch. Fabiana Rauco Ing. Viviana Rauco Arch. Gaba Rauco Prel. Lorenzo Cenciari</p> <p>Il RUP: Gren, Giorgia Lupis</p>
--	--	---

Intervento	Tavola
INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA	IE-13

Titolo PLANIMETRIA EDIFICIO "C CAMPO SPERIMENTALE" INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNALEAZIONE	Revisioni	Data 29/04/2025
Scala A1 @ 1:100		

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI