CABINA ELETTRICA 1

EDIFICIO A

EDIFICIO B

INGRESSO 18

INGRESSO 17

SERRA

Q.S.T. (r) - 0,31 m

Q.S.T. (r) - 0,76 m

Q.F.T. (d) - 1,15 m

Q.F.T. (d) - 1,50 m

Q.F.T. (d) - 1,20 m

Q.F.T. (d) - 1,05 m

Q.F.T. (d) - 2,07 m

Q.F.T. (d) - 2,10 m

Q.F.T. (r) - 0,30 m

Q.F.T. (d) - 1,50 m

Q.F.T. (r) - 0,70 m

Q.F.T. (d) - 0,70 m

Q.F.T. (d) - 0,80 m

Q.F.T. (d) - 1,70 m

Q.F.T. (d) - 1,67 m

Q.F.T. (r) - 0,60 m

Q.F.T. (r) - 0,70 m

Q.F.T. (d) - 1,60 m

Q.F.T. (d) - 0,90 m

Q.F.T. (r) - 0,30 m

Q.F.T. (r) - 1,40 m

Q.F.T. (d) - 0,90 m

Q.F.T. (d) - 1,30 m

Q.F.T. (d) - 1,05 m

Q.F.T. (r) - 0,30 m

valvola d'intercettazione

attacco idrante Ø 73

DN 300 (Ø tubo coibentato 450 mm)

DN 200 (Ø tubo coibentato 350 mm)

194 65 58 51 234

0.00

LEGENDA

- B — FOGNATURA BIANCA
- N — FOGNATURA NERA
- I — ILLUMINAZIONE ESTERNA (tubo PVC)
- AI — RETE ACQUA ANTINCENDIO (PEAD uni 7611 tipo 312 PN16)
- P — RETE ACQUA POTABILE (pead uni 7611 tipo 312 PN10)
- IR — RETE ACQUA IRRIGAZIONE (pead tipo UNI 7611 PN10)
- F/D — RETE FONIA/DATI
- TUBAZIONI CIRCUITO "FREDDO" (acciaio preisolato standard)
- TUBAZIONI CIRCUITO "CALDO" (acciaio preisolato standard)
- RETE GAS METANO (pead uni iso 4437, condotta 7ª specie 400 mm c.a.)
- LINEA MEDIA TENSIONE (tipo ARC4HLRX/32 1x3x150 mm² con coppelle)
- DISPERSORE DI TERRA
- POZZETTO VUOTO
- POZZETTO N.D.
- Q.F.T. (d) ..... m — QUOTA FONDO TUBO (da disegno)
- Q.F.T. (r) ..... m — QUOTA FONDO TUBO (da rilievo)
- Q.S.T. (d) ..... m — QUOTA SOMMITÁ TUBO (da disegno)
- Q.S.T. (r) ..... m — QUOTA SOMMITÁ TUBO (da rilievo)

N.B. Le quote di stato attuale delle tubazioni interrate sono da verificare in situ contestualmente allo scavo, adottando tutti i necessari provvedimenti atti a preservare la continuità ed integrità dei sottoservizi esistenti

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU · Ministero dell'Università e della Ricerca · Italiadomani · Consiglio Nazionale delle Ricerche



"Realizzazione di un locale sotterraneo radioprotetto"
per l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR - Area Territoriale di Ricerca di Pisa

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 41 e All. I.7 sez. III D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
Dott. Leonida Antonio GIZZI

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Marco PASCUCCI

TAV. **PE-IMP-01**

ELABORATO

Stato attuale - Pianta sottoservizi

SCALA 1:100

DATA 03/2025

REV.	OGGETTO	DATA	FIRMA
01	Aggiornamento quote	05/2025	MP
02			
03			
04			

EUPRAXIA Advanced Photon Sources · I-PHOQS · CNR-INO Istituto Nazionale di Ottica