

**Oggetto:** CNR ATdR BO | Chiarimenti gara gruppi frigo - N.49  
**Mittente:** FAQ gara gruppi frigo <gruppifrigo-faq@area.bo.cnr.it>  
**Data:** 02/10/2025, 14:54  
**A:** gruppifrigo-faq@area.bo.cnr.it

**Quesito n. 49**

**Domanda:**

*Buonasera, la scrivente chiede se i gruppi frigo che verranno installati debbano avere a bordo macchina il gruppo idronico integrato con il serbatoio di accumulo o se è presente un accumulatore generale per tutte le macchine in questione.*

**Risposta:**

*Non è necessario il gruppo idronico integrato e relativo serbatoio di accumulo.  
Per altre indicazioni, si faccia riferimento al progetto esecutivo.*