

Oggetto: CNR ATdR BO | Chiarimenti gara gruppi frigo - N.50

Mittente: FAQ gara gruppi frigo <gruppifrigo-faq@area.bo.cnr.it>

Data: 02/10/2025, 14:54

A: gruppifrigo-faq@area.bo.cnr.it

Quesito n. 50

Domanda:

Si richiedono chiarimenti in merito ai basamenti esistenti. Nel proporre alternative di apparecchiature rispetto a quanto indicato nei documenti di gara, potrebbero esserci differenza in aumento di peso di ca. Kg. 200/300 per macchina e dimensioni più grandi che potrebbero comportare un supplemento di strutture di ripartizione in appoggio rispetto a quanto esistente.

Risposta:

Qualora ci siano degli scostamenti dimensionali, di massa e volumi delle macchine proposte, il proponente in sede di offerta dovrà dimostrare, a suo carico, con gli opportuni elaborati tecnici di calcolo ed elaborati grafici il soddisfacimento delle verifiche strutturali degli interventi proposti e delle tecnologie utilizzate, come previsto dagli elaborati presenti nel progetto esecutivo quali:

- 26_STR_CNR__RT_rev.00 - RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE
- 27_STR_IBE__SDP_rev.00 - BASAMENTO IBE
- 28_STR_ISO12__SDP_rev.00 - BASAMENTO ISO12
- 29_STR_IMM__SDP_rev.00 - BASAMENTO IMM

I suddetti elaborati preparati dal proponente dovranno essere allegati alla busta tecnica.