

Oggetto: CNR ATdR BO | Chiarimenti gara gruppi frigo - N.51

Mittente: FAQ gara gruppi frigo <gruppifrigo-faq@area.bo.cnr.it>

Data: 02/10/2025, 14:54

A: gruppifrigo-faq@area.bo.cnr.it

Quesito n. 51

Domanda:

Dall'analisi della documentazione progettuale emerge che le potenze frigorifere dei gruppi frigo previste a base di gara risultano, in alcuni casi, superiori ovvero inferiori rispetto a quelle delle macchine attualmente installate.

Al fine di predisporre correttamente l'offerta, si chiede di chiarire quale sia la percentuale di scostamento, positivo e negativo, ammissibile rispetto ai valori dei gruppi frigo che andranno sostituiti ovvero indicati negli elaborati di progetto.

Risposta:

Si precisa che, rispetto alla potenza ex-ante, è accettabile uno scostamento massimo di -3% e +20%.